

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Protokol o určení vonkajších vplyvov č.102a / 2019

Vypracoval : e4 spol. s.r.o, Vajanského 58, 921 01, Piešťany

Zloženie komisie :

	Meno a priezvisko	Funkcia
Predseda komisie	Ing. Slavomír Vislocký	Projektant elektroinštalácie
Členovia komisie	Ing.arch. Matej Dudon	Hlavný projektant
	Ing. Nina Horská	Referent mesta

1. Objekt

ZŠ Holubyho 15, Piešťany, 921 01 – budovanie technického vybavenia odborných učební.

2. Podklady použité na vypracovanie protokolu

Stavebné a profesné dispozície, konzultácie.

3. Prílohy

Príloha č.1 – zoznam miestností

4. Opis technologického procesu a zariadenia

Riešený objekt „ZŠ Holubyho 15, Piešťany je jestvujúca 2 podlažná budova. V rámci objektu bude riešená nová elektroinštalácia vo vybraných učebniach /polytechnická učebňa, knižnica, IKT učebňa chémie, biológie, kabinet./.

5. Rozhodnutie

Na základe platných noriem STN 33 2000-5-51 komisia stanovuje nasledovné prostredia pre vybrané učebne , vid' príloha 1 - Zoznam miestností".

6. Odôvodnenie

Komisia pri určovaní vonkajších vplyvov vzala na vedomie užívanie hodnotených priestorov a stav budúceho používania.

V prípade zmien alebo odlišností, ktoré by mali charakter prostredia, je nutné stanoviť prostredie znova, odbornou komisiou v súlade s ustanoveniami STN 33 2000-5-51.

Dátum : 31. 12. 2019

.....

Ing. Slavomír Vislocký
predseda komisie

číslo zakázky :	stavba :	PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV BUDOVANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ HOLUBYHO, PIEŠŤANY	
19-E-102	objekt : PRÍLOHA 1 : ZOZNAM MIESTNOSTÍ	dig. súbor :	102_zm_RP_R0.doc

ZOZNAM MIESTNOSTÍ A PRIESTOROV (TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51)

Základné vonkajšie vplyvy v priestoroch – II (vnútorný priestor s trvalou reguláciou teploty)	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
Odchýlky od základných vplyvov vid. nižšie	AD2, BE2-N1

NÁZOV MIESTNOSTI	č.m.	označenie	Charakteristika	norma, predpis, zóny
------------------	------	-----------	-----------------	----------------------

HLAVNA BUDOVA

UČEBŇA IKT		Základné AD2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m)	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701
KNIZNICA		Základné AD2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m)	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701

BUDOVA 2. STUPŇA

POLYTECHNICKÁ UČEBŇA		BE2-N1	Nebezpečenstvo požiaru horľavých látok je do vzdialenosti 1,5m všetkými smermi od miesta výskytu horľavých látok – skladované a spracovávané drevo.	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-4-42, STN 33 2000-4-482, STN 33 2312
----------------------	--	--------	--	---

číslo zakázky :	stavba :		
19-E-102	PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV BUDOVANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ HOLUBYHO, PIEŠŤANY		
	objekt : PRÍLOHA 1 : ZOZNAM MIESTNOSTÍ	dig. súbor :	102_zm_RP_R0.doc

BUDOVA ŠPECIÁLNYCH UČEBNÍ

CHEMIA		Základné AD2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m)	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701
BIOLÓGIA		Základné AD2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m)	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701

V celej trase pripojovaných rozvodov a zariadení bude prostredie AB5 – základné.