

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch (vrchná stavba)

Obstarávateľ: Mesto Piešťany

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 28.09.2021 07:09:47

Zverejnené: 29.09.2021 10:17:00

Dobrý deň,

otázka č.1,

v položke 16 K 981011412 Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 15%, -0,26000t m3 8 346,442 nie sú vyčíslené základy a základová doska. Základy a základová doska sa neodstraňujú?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Základy a základová doska sa neodstraňujú. V súťažných podkladoch v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode B.1.2.1 je uvedené, že ZÁKLADY nie sú súčasťou búracích prác vrchnej stavby.

otázka č. 2,

V areáli ZŠ sa nachádzajú rôzne dreviny, ktoré vo VV nie su vykázané. Tieto výruby a potrebné povolenia zabezpečuje objednávateľ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

V prípade, ak bude potrebné zrealizovať výruby, tieto zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými kapacitami.