

LEGENDA INŠTALÁCIE :

×	Svietidlo LED-P stropné 24W, 230V	IP 20	CYKYlo - J 3x1,5
	Svietidlo do SDK podhľadu LED 41W KOKY-Z bez regulácie intenzity osvetlenia	IP 44	CYKY - J 5x1,5
	Svietidlo do SDK podhľadu LED 41W KOKY-Z s reguláciou intenzity osvetlenia	IP 44	CYKY - J 5x1,5
	Svietidlo núdzového osvetlenia 11W, T5 vrátane batérie Ni-Cd 2,4 V 4,5Ah	IP 42	NOPOVIC 1-CXKH-V E30 3x1,5
	Detektor pohybu a prítomnosti 360° B.E.G PD4	IP 44	CYKY - J 5x1,5
	Stropné svietidlo s detektorom pohybu	IP 20	CYKYlo - J 3x1,5
	Stropný detektor pohybu	IP 44	CYKYlo - J 3x1,5
	Spínač 230/ 10A č.1. polozapustený	IP 20	CYKYlo - O 2x1,5
	Prepínač sériový 230/ 10A č.5. polozapustený	IP 20	CYKYlo - O 3x1,5
	Prepínač striedavý 230/ 10A č.6. polozapustený	IP 20	CYKYlo - O 3x1,5
	Zásuvka 230/ 16A, polozapustená, dvojitá	IP 20	CYKYlo - J 3x2,5
	Zásuvka 230/ 16A, polozapustená, jednoduchá	IP 20	CYKYlo - J 3x2,5
	Jednofázový spínač, povrchový:		
	Digestor	IP 44	CYKY - J 3x4
	OV	IP 44	CYKY - J 3x1,5
	Trojfázový spínač, povrchový:		
	Konvektomat	IP 54	CYKY - J 5x6
	Škrabka na zemiaky	IP 54	CYKY - J 5x2,5
	Kuchynský robot	IP 44	CYKY - J 5x4
	Sporák - el. rúra	IP 44	CYKY - J 5x2,5
	Miešač	IP 44	CYKY - J 5x4
	Vývod pre servopohon ventilu, v=300 mm	IP 20	CYKY - J 3x2,5

Neoznačené zásuvky a spínače vo výške v= 1500 mm, resp. nad úrovňou obkladu

– – – – Prívod do rozvadzača
— · — · — Zásuvková inštalácia
——— Svetelná inštalácia

Neoznačené káble vedené v SDK podhľade, inak:

Vedené pod omietkou
Vedené v povrchovej lište

HRE - hlavný istiaci rozvadzač s elektromerom, jestvujúce umiestnenie
výzbroj inovovať
spolu s prípojnicou vyrovnania potenciálov, uzemniť na pôvodný uzemňovač
napojenie : jestvujúce

RP - istiaci rozvadzač povrchový
prepojiť na prípojnicu vyrovnania potenciálov H07V-U 1x25 z.ž.
prívodný kábel CYKY 5x16

RKU - istiaci rozvadzač pre kuchyňu
prepojiť na prípojnicu vyrovnania potenciálov H07V-U 1x25 z.ž.
prívodný kábel CYKY 5x25

Vypracoval:	Ing.Ing. Ondrejičková Ivana	Zodp. projektant:	Jozef Šimora
Investor:	Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany		
Miesto stavby:	Považská 4446/1, 921 01 Piešťany, č.p. C-KN 1154		
Názov stavby:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY		
Názov výkresu:	Elektroinštalácia - osvetlenie, zásuvky Pôdorys 1NP		

PCHE MONTÁŽE
Moštenica 4, 971 01 Prievidza
0905/ 505 816, pchemontaze@gmail.com

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	11-2016	
Formát	6xA4	
Archívne číslo		
Mierka: 1:75	Účel: PPRS	Zmena:
Číslo výkresu: 1		