



LEGENDA ZNAČENIA:

ODVODNÝ ANEMOSTAT ANEMOSTAT VVKR600x42 BEZ REGULÁCIE

150 m³/h MNOŽSTVO PRIVÁDZANÉHO
SMER PRÚDENIA VZDUCHU
HH HORNÁ HRANA POTRUBIA V mm
DH SPODNÁ HRANA POTRUBIA V mm
PRIVOD A ODVOD VZDUCHU

SPIRO POTRUBIE sk.I
ND NIZKOTLAKÉ PREVEDENIE POTRUBIA – NIZKOTLAKÉ
A TRIEDA TESNOSTI POTRUBIA V ZMYSLE STN EN 12237 – PRIVOD A ODVOD VZDUCHU URČENÝ

KOTVENIE POTRUBIA:
VZT. POTRUBIE KOTVIť V ZMYSLE TECH. DOK. VÝROBCU ZÁVESNÉHO MATERIÁLU, ALE ROZOSTUP MAX. 2m.
NA ZAMEDZENIE PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAV. KONŠTR. JE POTREBNÉ ULOŽENIE NA PRUŽNÝCH ZÁVESOCH
ČEZ PRÍŽOVÚ PODLOŽKU

iz3 – TEPELNÁ IZOLÁCIA 35mm S Al fóliou do vonkajšieho prostredia
iz1-2 – TEPELNÁ IZOLÁCIA 15mm S Al fóliou

POZNÁMKY:

1. PODORYSNÉ UMIESTNENIE DIGESTORA PODĽA SPOTREBIČOV
2. ODVODVZDUCHU UKONČENÝ ZVUKOVO IZOLOVANOU HADICOU
3. VŠETKO PRIVODNÉ POTRUBIE ZAIZOLOVAŤ 15mm napr. IZOFLEX
4. PRESNÉ OSADENIE ODVODNÉHO ANEMOSTATU A PRIVODNEJ VYUSTKY SKOORDINOVAŤ S VÝKRESOM STAVBY
5. ZÁVESY DO STROPU MUSIA BYŤ USPOSOBENÉ NA STROPNÉ PANEĽY
6. TYP STREŠNÝCH PODSTAVCOV MUSI BYŤ ODSÚHLASENÝ DODÁVATEĽOM STRECHY
7. UMIESTNENIE NÁSTENNÝCH OVLÁDAČOV NA REKUPERAČNÉ JEDNOTKY, VENTILÁTORA DIGESTOROV ODSÚHLASÍ INVESTOR S BUDUCIM UŽÍVATEĽOM
8. POTRUBIE VEŠAŤ ČO NAJVIŠŠIE OD STROPU, AVŠAK TAK ABY NEDOCHÁDZALO K STYKU PRÍRUBY POTRUBIA SO STROPNOU KONŠTRUKCIOU
9. STRED POTRUBIA VEDENÉHO ČEZ TRIEDU JE NUTNÉ Z KOORDINOVAŤ S ARCHITEKTÚROU

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARCEL ZSÓKA, PhD. Janka Kráľa 48/43, 936 01 Šahy	ARCHART s.r.o. 018 41, DUBNICA NAD VÁHOM PARTIZÁNSKA 1282/16 IČO: 47830499 DIČ: 2024101865	
AUTOR PROJEKTU :	Ing. arch. Matej Valjent		
VYPRACOVAL :	Ing. Marián Bacmáň, Ing. Pavol Makara	DÁTUM:	12/2016
INVESTOR :	Miesto Stavby : Považská 4446/1, 921 01 Piešťany	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU
NÁZOV PROJEKTU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 – BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU:	VZDUCHOTECHNIKA – 1. NP	1:50	01

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM, NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH
DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 360/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ