



# MESTO PIEŠŤANY

Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany

č. j.: 898/2021/OIaMM/11930

V Piešťanoch, dňa 31.03.2021

Vybavuje: Ingrid Ličková

tel. č.: 033/7765356

[ingrid.lickova@piestany.sk](mailto:ingrid.lickova@piestany.sk)

zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431074>

Vec

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „**Obnova športového areálu v Piešťanoch**“ – oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejnému obstarávateľovi - Mestu Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. bola dňa 30.03.2021 prostredníctvom Informačného systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO) doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Obnova športového areálu v Piešťanoch“ vyhlásenej vo Vestníku č. 76/2021 dňa 26.03.2021 pod číslom 16596 – WYP.

Verejný obstarávateľ posúdil doručenú žiadosť o nápravu v stanovenej lehote siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti nasledovne:

Vo svojej žiadosti o nápravu žiadateľ popisuje nasledovné:

Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil minimálnu požadovanú úroveň štandardov podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO takto: Uchádzač v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania predloží zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (napríklad výstavba/rekonštrukcia/obnova futbalových štadiónov, športových areálov, športovísk, ihrísk všetkých typov v ktorých je položený umelý trávnik) v celkovej hodnote minimálne 170.000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY o výmere minimálne 5 000 m<sup>2</sup> a minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch.

Odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 30.03.2021 boli následne minimálna požadovaná úroveň korigovaná nasledovne: *Uchádzač v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania predloží zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (napríklad výstavba / rekonštrukcia / obnova futbalových štadiónov, športových areálov, športovísk, ihrísk všetkých typov v ktorých je položený umelý trávnik) v celkovej hodnote minimálne 170.000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY o výmere minimálne 5 000 m<sup>2</sup> a minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí*

*zahŕňať rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch.*

*Vyššie uvedená požiadavka znamená, že uchádzači preukážu splnenie tejto podmienky účasti realizáciou jednej zákazky, ktorá zahŕňala výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY o výmere minimálne 5000m<sup>2</sup> (pričom táto zákazka nemusí zahŕňať rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch) a realizáciou minimálne jednej zákazky, ktorá zahŕňala rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch (pričom verejný obstarávateľ neurčil výmeru takýmto spôsobom kladenia nového povrchu umelou trávou FIFA QUALITY na starý povrch). Verejný obstarávateľ si takto stanovenou podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzačov realizovať výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY väčších plôch (celková plocha umelého trávniku, ktorý je predmetom tejto zákazky je 7907 m<sup>2</sup>) a takisto si verejný obstarávateľ overuje schopnosť uchádzačov realizovať rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY s technológiou kladenia nového povrchu na starý povrch, keďže predmetom tejto zákazky je obnova umelého trávniku takýmto spôsobom.*

Takto absurdne navrhnutý technologický postup inštalácie, kedy na pôvodný umelý trávnik je kladený nový typ umelého trávniku, realizuje len jedna jediná firma na Slovensku. Navrhnutý spôsob výmeny je v absolútnom rozpore s technológiou kladenia umelých trávnikov najnovších generácií, pričom rapídne klesá životnosť nového povrchu, nehovoriac o kvalite takto realizovanej plochy! To, že autor PD navrhol umelý povrch s certifikátom FIFA QUALITY a spôsob inštalácie, ktorý je v rozpore so štandardami FIFA, čiže nie je certifikovateľný, je vrcholom AMATERIZMU! Žiadna odborná a dostatočne skúsená spoločnosť sa pod takýto návrh „nepodpíše“. Zaoberal sa autor PD tým, že napr. starý povrch môže byť rôzne opotrebovaný (rôzna výška vlákna), čím nebude zaručená optimálna rovinnosť podkladu po položení nového trávniku, obmedzenou vodopriepustnosťou nového povrchu či dokonca rozličným rozmiestneným výplňového materiálu starého trávniku, čo bude mať za následok rôznu pružnosť nového povrchu?

Vyššie uvedená minimálna úroveň požadovaných štandardov je „ušíť“ na mieru pre spomenutú jednu spoločnosť, ktorá obdobnú zákazku realizovala pre futbalový klub FK POHRONIE, čo je v priamom rozpore s § 10 ods. 2 Zákona o VO, v rámci ktorého musí verejný obstarávateľ dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Odborný garant Ing. Vladimír Kmeť ako projektant tejto zákazky bol spracovateľom PD obdobnej zákazky pre SMM Holíč s.r.o., kde stanovil nezmyselnú požiadavku na šírku role umelého trávniku, ktorý taktiež dodáva len jedna firma v rámci SR. Chceli by sme len poznamenať, že verejné obstarávanie námietky voči neoprávneným vylúčeniam rôznych uchádzačov nebolo od júla 2020 vyhodnotené. Obdobná situácia môže teda nastať aj tomto verejnom obstarávaní, nakoľko minimálne štandardy sú stanové účelovo s cieľom zvýhodnenia určitého uchádzača.

#### Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

V zmysle § 10 ods. 2 Zákona o VO musí verejný obstarávateľ dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Preto žiadame o odstránenie protiprávneho stavu a umožnenie účasti vo verejnom obstarávaní aj iným dostatočne kvalifikovaným uchádzačom.

Odôvodnenie, spôsob a lehota na vykonanie nápravy:

Verejný obstarávateľ posúdil doručенú žiadosť o nápravu v stanovenej lehote siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti a vyhovuje návrhu žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu nasledovne:

V súťažných podkladoch sa v časti A.2. PODMIENKY ÚČASTI pôvodný bod 1.7.1 mení nasledovne:

- „1.7.1 podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
  2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania predloží zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (napríklad výstavba/rekonštrukcia/obnova futbalových štadiónov, športových areálov, športovísk, ihrísk všetkých typov v ktorých je položený umelý trávnik) v celkovej hodnote minimálne 170.000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne jedna zrealizovaná zákazka musí zahŕňať výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu športových umelých povrchov umelou trávou FIFA QUALITY o výmere minimálne 5 000 m<sup>2</sup>“

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ vyhovel návrhu žiadateľa a upravil bod 1.7.1 časti A.2. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov. Uvedenú nápravu vykoná formou zverejnenia opravy súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431074> v zmysle vyššie uvedených úprav najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaslania oznámenia výsledku vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom.

Zároveň verejný obstarávateľ pošle Úradu pre verejné obstarávanie korigendum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/Výzvy na predkladanie ponúk č. 16596 – WYP zverejnenej vo Vestníku č. 76/2021 dňa 26.03.2021, týkajúce sa úpravy bodu III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť v zmysle vyššie uvedeného.

Záverom chceme objasniť, že vysvetlením verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 30.03.2021 nedošlo zo strany verejného obstarávateľa ku korigovaniu minimálne požadovanej úrovne štandardov, tak ako uvádzate v tejto žiadosti o nápravu, ale Vám bolo poskytnuté vysvetlenie k tejto podmienke účasti, ktorá zostala v čase vysvetlenia nezmenená.

S pozdravom

Mgr. Peter Jančovič, PhD.  
primátor mesta Piešťany

Prílohy:

- Úprava súťažných podkladov 1 „Obnova športového areálu v Piešťanoch