



# MESTO PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

zverejnené na www stránke verejného obstarávateľa:

<https://www.piestany.sk/transparentne/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou/>

Váš list zo dňa

Naše číslo  
2883/2020/KVM/20801

Vybavuje  
Ingrid Ličková  
033/7765356

Miesto  
v Piešťanoch

Dátum  
26. 05. 2020

Vec:

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: „**Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch**“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – vysvetlenie podkladov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 19. 05. 2020 a úprava Výzvy na predkladanie ponúk

Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., ako verejný obstarávateľ v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru pod názvom: „Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch“ na základe dopytov záujemcov zasiela vysvetlenie podkladov stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 19.05.2020.

1./ Záujemca požiadal o upresnenie technických parametrov zariadení uvedených vo výzve na strane č. 2 prebiehajúcej verejnej súťaži „Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch“ a to konkrétne:

Chladiaca veža:

Aký je požadovaný chladiaci výkon?

Aký je požadovaný teplotný spád chladiacej vody a pri akej teplote vlhkého teplomeru?

Doskový kondenzátor čpavku

Aký je požadovaný kondenzačný výkon?

Aká je požadovaná kondenzačná teplota čpavku?

Obehové čerpadlá

Aký je požadovaný prietok chladiacej vody?

Aká je požadovaná dopravná výška čerpadiel?

Aká je uvažovaná veľkosť elektromotorov čerpadiel chladiacej vody?

Má byť súčasťou návrhu okruhu chladiacej vody aj zásobná nádrž?

Ak áno, aká veľkosť nádrže sa požaduje?

Úpravňa vody

Aký zdroj vody pre dopĺňanie okruhu s chladiacou vežou sa uvažuje? Mestská voda alebo studničná voda?

Disponuje prevádzkovateľ rozborom kvality vody?

Pre aký prietok vody má byť navrhnutá úpravňa vody.

Má byť súčasťou úpravne vody aj dávkovacie čerpadlo inhibítorov korózie?

Má byť súčasťou úpravne vody aj dávkovacie čerpadlo biocidu?

Má byť súčasťou úpravne vody aj automatické odluhovania?

Odpoveď verejného obstarávateľa na dopyt záujemcu – upresnenie technických parametrov:

Chladiaca veža:

Chladiaci výkon

min. 750 kW

Teplotný spád

31/26°C

Teplota vlhkého teplomeru 22°C

Doskový kondenzátor čpavku

Kondenzačný výkon min.750 kW

Kondenzačná teplota čpavku 35°C

Obehové čerpadlá chladiacej vody

Prietok min. 130 m<sup>3</sup>/hod

Dopravná výška min. 18 m

Elektromotor min. 7,5 kW

Zásobná nádrž chladiacej vody

Prevedenie plastová

Objem min. 2,5 m<sup>3</sup>

Úpravňa vody

Zdroj - mestská voda

Prietok vody min. 2 m<sup>3</sup>/hod

vrátane dávkovacieho čerpadla inhibítorov korózie

vrátane dávkovacieho čerpadla biocidu

vrátane automatického odluhovania s elektromagnetickým vypúšťacím ventilom

2./ Záujemca uvádza nasledovné:

V zadaní je predpokladaný termín dodania 90 dní od podpisu zmluvy a zverejnenia. Tento termín nie je podľa nás reálny dodržať a dodanie je možné cca 17 – 18 týždňov od podpisu (resp. objednávky chladiacej veže u výrobcu).

Odpoveď verejného obstarávateľa na dopyt záujemcu – termín dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ trvá na termíne ukončenia realizácie diela 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy z dôvodu potreby urýchlenia začiatku prevádzkovania zimného štadióna zo strany prevádzkovateľa zimného štadióna – plánované podujatia na zimnom štadióne.

**Verejný obstarávateľ zároveň upravuje Výzvu na predkladanie ponúk zo dňa 19.05.2020 nasledovne:**

Bod 12. „Lehota na predloženie ponuky“ sa mení nasledovne:

**„12. Lehota na predloženie ponuky: 01.06.2020 do 12:00 h“**

V bode 15. „Pokyny na zostavenie ponuky“ sa bod 15.1.4 mení nasledovne:

„15.1.4 Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov – potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, pričom ho uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

V predloženom zozname musia byť zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v súhrnej výške minimálne 50.000,00 EUR vrátane DPH, ktoré uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal alebo poskytoval, **pričom minimálne 1 zákazka musí byť dodávka a montáž otvorenej**

**chladiacej veže a čpavkového doskového kondenzátora** - potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. (V prípade predloženia ponuky e-mailom tento zoznam predloží uchádzač v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača).

V prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia uvedená v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač k zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb priloží dôkaz o plnení, potvrdený odberateľom; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, priloží vyhlásenie uchádzača o uskutočnených dodávkach tovaru alebo poskytnutých službách s doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah.“

V bode 15. „Pokyny na zostavenie ponuky“ sa bod 15.1.5 mení nasledovne:

“15.1.5 Kalkuláciu ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky, spracovanú v súlade s bodom 4. a 6. tejto výzvy, s vyjadrením jednotkovej ceny za požadované dodávky a súvisiace práce, celkovej ceny a výšky DPH – podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, pričom tento súbor uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

***Ku kalkulácii uchádzač priloží technické listy od výrobcov s fotografiami ponúkaného tovaru resp. ekvivalent dokladu, v ktorom budú uvedené technické parametre a vlastnosti vrátane špecifikácie ponúkaného tovaru pre nasledovné položky:***

- ***chladiaca veža***
- ***doskový kondenzátor čpavku***
- ***obehové čerpadlá chladiacej vody***
- ***zásobná nádrž chladiacej vody***
- ***úpravňa vody***

(V prípade predloženia ponuky e-mailom, kalkuláciu ponúknutej ceny predloží uchádzač v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.)

V prípade, ak uchádzač nie platiteľom DPH, uvedie v ponuke túto skutočnosť a cenu uvedie celkom.”

**Ostatné podmienky stanovené verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 19. 05. 2020 zostávajú nezmenené.**

S pozdravom

.....  
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.  
primátor mesta Piešťany